

Wałbrzych 2019-06-26

Serwis okresowy Combi Ozone/UV 12.EP

Dla urządzeń z linii Combi Ozone/UV 12.EP zalecamy coroczny przegląd okresowy. Części podane w tabeli powinny być wymieniane w trakcie corocznych przeglądów w zależności od roku eksploatacji.

Czas pracy promienników UV zależy od ilości ich załączeń, w związku z czym może być krótszy niż podano w tabeli.

Rok eksploatacji	Nazwa części
1	Filtr generatora tlenu
	Promienniki UV (3 szt.)
2	Filtr generatora tlenu
	Kompresor generatora tlenu
	Zestaw naprawczy inżektora
	Zawór odgazowujący
	Wkład destruktoru ozonu
	Zawór zwrotny punktu dozowania
	Rury osłonowe promienników UV (3 szt.)
	O-ringi rur osłonowych promienników UV (3 szt.)
	Promienniki UV (3 szt.)
3	Filtr generatora tlenu
	Filtr skośny pompy wspomagającej
	Wentylatory generatora ozonu (3 szt.)
	Promienniki UV (3 szt.)
4	Filtr generatora tlenu
	Kompresor generatora tlenu
	Zestaw naprawczy inżektora
	Zawór odgazowujący
	Wkład destruktoru ozonu
	Zawór zwrotny punktu dozowania
	Rury osłonowe promienników UV (3 szt.)
	O-ringi rur osłonowych promienników UV (3 szt.)
	Promienniki UV (3 szt.)
	Moduły generatora tlenu (2 szt.)
	Zawory generatora tlenu (4 szt.)
Zawór balansujący generatora tlenu	
5	Filtr generatora tlenu
	Inżektor
	Moduł wyładowczy generatora ozonu
	Promienniki UV (3 szt.)
	Pompa wspomagająca